

Achtung!

Bei der Puppe darf nur **N - Heptan** Eingesetzt werden

UN 1206 Gefahrklasse 33

Kommunen können beim Feuerwehrverband für den
Regionalverband Saarbrücken Heptan Beziehen.

Info@feuerwehrverband-saarbruecken.de

**Die Kommunen sind für die Sichere Aufbewahrung, Transport und
Einweisung nach dem Sicherheitsdatenblatt
des N-Heptan selbst Verantwortlich sind.**



6. Hinweise

- 6.1 Die Dekorationsgewebe sind nach DIN 4102 Teil 1 Abschnitt 7 mit folgender Kennzeichnung zu versehen:

DIN 4102 - B1

- 6.2 Die Beurteilung in Abschnitt 5 gilt nur für die in Abschnitt 1 beschriebenen und wie in Abschnitt 3 geprüften Dekorationsgewebe und nur bei einem Abstand von > 40 mm zu anderen flächigen Baustoffen.

In Verbindung mit anderen Baustoffen, insbesondere Dämmstoffen, kann ihr Brandverhalten so ungünstig beeinflusst werden, dass die Beurteilung in Abschnitt 5 nicht mehr gilt.

Das Brandverhalten in Verbindung mit anderen Baustoffen/Untergründen ist gesondert nachzuweisen. Werden die Dekorationsgewebe mit anderen Schichten versehen, ist ihr Brandverhalten gesondert nachzuweisen.

- 6.3 Falls erforderlich, muss für Textilien der Nachweis der Beständigkeit der flammhemmenden Ausrüstung gegen Waschen, chemische Reinigung oder Bewitterung nach DIN 4102, Teil 16, Ziffer 7.16.3 bis 7.16.5 geführt werden. Diese Nachweise sind (noch) nicht erbracht.
- 6.4 Die Gültigkeit der Beurteilung in Abschnitt 5 dieses Prüfzeugnisses endet am 29. Februar 2020.
Die Gültigkeitsdauer kann auf Antrag verlängert werden.
Hierzu sind Überprüfungsversuche notwendig.
- 6.5 Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht ein gegebenenfalls erforderliches „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ oder eine „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“.

Abteilung Brandschutz
Referat Brandverhalten von Baustoffen

Die Bearbeiterin


Dipl.-Ing. Sabrina Heldele-Twietmeyer



Der Leiter der Prüfstelle


Dr. Stefan Lehner, Ltd. Akad. Direktor