

TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e. V.

Competence Center
Druckgeräteeinrichtungen und Systemtechnik
Gruppe Kraftwerke / Institut für Kesseltechnik

Hannover, 27.01.2005
Unser Zeichen: ATDK-H The
Auftragsnummer: H.IB2.11.073

Bescheinigung
über den sicheren Gebrauch
der Feuerlösch-Übungswanne des Herrn Kriete

Auftraggeber: Herr Hermann Kriete
Kanalstraße 15
27404 Zeven

Sachverständiger: Dipl.-Ing. Theus
☎ 0511 / 986 1696

Umfang: 2 Seiten und 5 Anlagen (mit Sichtvermerk)

Bescheinigung vom 27.01.2005
zur Feuerlösch-Übungswanne

1. Veranlassung

Die TÜV Nord GmbH wurde von Herrn Kriete beauftragt seine Feuerlösch-Übungswanne, die mit Propangas betrieben wird, sicherheitstechnisch zu prüfen.

2. Prüfung

Herr Kriete hat am 07.01.2005 seine Feuerlösch-Übungswanne bei der TÜV Nord GmbH vorgeführt, hierbei wurden folgende Sachverhalte geprüft:

- gastechnische Ausrüstung
- Bedienbarkeit der Feuerlösch-Übungswanne
- maximal einstellbare Feuerhöhe (< 1 m)
- Nachbrenndauer bei Gasstopp (ca. 2 Sekunden)
- allgemeiner Zustand der Feuerwanne nach Gebrauch

3. Ergebnis

Die Feuerlösch-Übungswanne in der Ausführung wie in den Anlagen 1 bis 5 dargestellt, ist geeignet zum sicheren Gebrauch im Rahmen der Ausbildung mit Feuerlöschern. Es bestehen unsererseits keine sicherheitstechnischen Bedenken gegen den vorgesehenen Verwendungszweck Löschübungen durchzuführen. Die Feuerlösch-Übungswanne darf jedoch nicht zweckentfremdet eingesetzt werden, z.B. als Grill.

Der amtlich anerkannte Sachverständige



Theus

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

URKUNDE

über die Eintragung des

Gebrauchsmusters

Nr. 20 2005 008 192.2

IPC

A62C 39/00

Bezeichnung

Feuerlöschtrainingsanordnung

Gebrauchsmusterinhaber

Kriete, Hermann, 27404 Zeven, DE

Tag der Anmeldung

25.05.2005

Tag der Eintragung

28.07.2005



Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Schade', is written over the printed name.

Dr. Schade